


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«01» декабря 2023 г., 42230061000208699856

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Юрга и Юргинского района Управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской  
области - Кузбассу

(указывается наименование контролируемого (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«13» декабря 2023 г., № 2312/010-42/84/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Кемеровская область - Кузбасс, г Юрга, ул Ленинградская, Дом 29, 83845167576, e-mail:  
ondpr10@42.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный контроль)

### Предписание

#### об устранении нарушений обязательных требований

**1. Профилактический визит проведен: « 13 » декабря 2023 г., учетный номер 42230061000208699856.**

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведен в рамках:**

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с данными реестра видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:**

1. Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Юрга и Юргинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу (старший инспектор - государственный инспектор Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору) Андреев Михаил Юрьевич, e-mail: andreevmyu@42.mchs.gov.ru, телефон: +73845167576

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководители группы инспекторов)

**4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):**

1. обл Кемеровская область - Кузбасс, г Юрга, ул Московская, Дом 55

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) исполнителя иных объектов контроля)

**5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 Г. ЮРГИ", адрес юридического лица: 652050, ОБЛАСТЬ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, ЮРГА, МОСКОВСКАЯ УЛИЦА, 55

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, ее индивидуальное наименование)

**6. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. В здании не оборудовано соответствующее эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации). Эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации) - это освещение для эвакуации людей из помещений при аварийном отключении рабочего освещения. Нарушение: п.23, п.37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ПП РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479); ч.1, ч.2, ч.3 ст.4; ч.1 ст.6; п.4 ч.1 ст.84; ч.9 ст.82; ч.1 ст.89 Федерального закона ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.7.6.1, п.7.6.3, СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; п.4.3 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», п.1.1, п.5.1.1, п.5.1.3 СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения».

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 37. Постановление Правительства РФ 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

Срок устранения нарушения:

02.09.2024

2. Не организовано, не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составленным соответствующего протокола испытаний и внесении информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Нарушение: п.17 б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ПП РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 17, Подпункт: б. Постановление Правительства РФ 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:


организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составленным соответствующего протокола испытаний и внесении информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

Срок устранения нарушения:

02.09.2024

(указывается наименование нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, в котором установлено нарушенное обязательное требование, сведений, позволяющих идентифицировать нарушение обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исключение которых влечет обязательность в соответствии с законодательством Российской Федерации, даты принятия решения контролирующего органа, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Юрги и Юргинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу (старший инспектор - государственный инспектор Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору) Андреев Михаил Юрьевич



(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица государственного надзора (надзора), органа муниципального надзора, иного должностного лица, должностного лица)

подпись

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Юрги и Юргинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу (старший инспектор - государственный инспектор Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору) Андреев Михаил Юрьевич, e-mail: andreevmyu@42.mchs.gov.ru, телефон: +73845167576

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица государственного надзора (надзора), органа муниципального надзора, иного должностного лица, должностного лица, непосредственно выполняющего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица государственного надзора (надзора), иного должностного лица или должностного лица муниципального надзора, должностного лица государственного надзора, иного должностного лица, непосредственно выполняющего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosushugi.ru/> или с помощью QR-кода

