

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«27» августа 2024 г., 42240061000211935891

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Юрги и Юргинского района управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской
области - Кузбассу**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«03» сентября 2024 г., № 2408/010-42/92/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Кемеровская область - Кузбасс, г Юрга, ул Ленинградская, Дом 29, 83845167576, e-mail:
ondpr10@42.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 03 » сентября 2024 г., учетный номер 42240061000211935891.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Кемеровская область - Кузбасс, г Юрга, ул Московская, Дом 55

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 Г. ЮРГИ", ИНН 4230012992, адрес юридического лица: 652050,
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, ЮРГИНСКИЙ, Г ЮРГА, УЛ МОСКОВСКАЯ, Д. 55

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

5. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В здании МБОУ «ООШ № 3 г. Юрги» руководителем организации не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре в исправном состоянии. (По техническому отчету № 494 от 23.08.2024 лестница маршевая пожарная эвакуационная № 1 не выдержала испытания). Нарушение: п. 17 а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ПП РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 17 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководители организаций обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре.

Срок устранения нарушения:

01.08.2025

2. В здании МБОУ «ООШ № 3 г. Юрги» руководителем организации не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре в исправном состоянии. (По техническому отчету № 494 от 23.08.2024 лестница маршевая пожарная эвакуационная № 2 не выдержала испытания). Нарушение: п. 17 а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ПП РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 17 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководители организаций обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных

для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре.

Срок устранения нарушения:

01.08.2025

3. В здании МБОУ «ООШ № 3 г. Юрги» не оборудовано соответствующее эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации). Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Нарушение: п.37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ПП РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479); ч.1, ч.2, ч.3 ст.4; ч.1 ст.6; п.4 ч.1 ст.84; ч.9 ст.82; ч.1 ст.89 Федерального закона ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.7.6.1, п.7.6.3, СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; п.4.3 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», п.1.1, п.5.1.1, п.5.1.3 СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения».

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 37 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

Срок устранения нарушения:

01.08.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Юрги и Юргинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу (государственный инспектор Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору _____) Белошицкий Павел Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



подпись

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Юрги и Юргинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу (государственный инспектор Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору _____) Белошицкий Павел Сергеевич, e-mail: beloshickiyps@42.mchs.gov.ru, телефон: +7+73845167576

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований _____

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

« ____ » часов « ____ » минут « ____ » _____ 20 ____ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале _____

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

